A1 - 841 X 594
INFORMAÇÃO VIA REDE DE RELÉS
INFORMAÇÃO VIA REDE DE PROCESSO
(NOTA 11)
M-X-XXXXXX
ALIMENTAÇÃO DE MOTOR DE INDUÇÃO ACIONADO POR CONVERSOR DE FREQUÊNCIA (TIPICO)
CF-M-X-XXXXXX
ALIMENTAÇÃO DE PAINEL TIPO CCM
PN-XXXXXX
(TIPICO)
ALIMENTAÇÃO DE PAINEL TIPO CCM
PN-XXXXXX
(TIPICO)
M-X-XXXXXX
ALIMENTAÇÃO DE MOTOR DE INDUÇÃO
(TIPICO)
ESTE QUADRO DEVE SER EXCLUÍDO ANTES DA EMISSÃO DO DESENHO DE PROJETO
1 - AS INFORMAÇÕES DO TIPO "XXX" NÃO DEVEM SER PREENCHIDAS/EDITADAS.
2 - AS INFORMAÇÕES DO TIPO "YYYY" DEVEM SER PREENCHIDAS/EDITADAS CONFORME INFORMAÇÕES DO PROJETO.
3 - O CLIENTE DEVE SER CONSULTADO A RESPEITO DA FUNÇÃO 50/51 O POSTO DA GERENCIA E ASSA FUNÇÃO DAR ALARME, CASO O CLIENTE DEVE SOLICITAR TRIP. O DESENHO DEVERA SER ADEQUADO.
4 - OS INTERTRAVAMENTOS DEVEM SER FEITO VIA REDE. CONFORME MOSTRADO NA DESENHO. NA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTA-LO VIA REDE. ELEX DEVEM SER FEITOS E O DESENHO REFEITOS SERÃO MODIFICADO.
5 - OS TERMOS SOCO E SOKO POEMA REFERIDOS DA LEGENDA, DE ACORDO COM A NOVA NOMENCLATURA UTILIZADA NA NORMA N2533. PARA INSTALAÇÕES EXISTENTES, DEVE SER VERIFICADO A NECESSIDADE DE MANTER ESTA NOMENCLATURA.
6 - A ESCOLHA ENTRE DUTO DE BARRAMENTOS E CABOS ISOLADOS DEVE ATENDER AS CARACTERISTICAS DA INSTALAÇÃO E CRITERIOS ECONOMICOS.
7 - ATERRADO POR ALTA IMPEDÂNCIA - TRAFO SECO.
CF-M-X-XXXXXX
CF 51 / P, 51N / P, 50/51 / P, 50N / P
TRIP 49 (MOTOR)
OUTROS TRIPS
RTD - PT100
RP
COMANDO
CF 51 / P, 51N / P, 50/51 / P, 50N / P
SINALIZAÇÃO LOCAL
CF 51 / P, 51N / P, 50/51 / P, 50N / P
RESET 49
ALIMENTAÇÃO
PROTEÇÃO
MEDIÇÃO
ENTRADAS TP / TC
ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS
ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS
PORTAS SERIAIS
V, A, W, Vr
51 / 50/51 / P
27
49(RTD) / P
T1 - MOTOR 49(RTD)
VÍDEO DO PAINEL PL4XXXXXXX
127 V, A QUEIMENTO DO MOTOR
VÍDEO DO PAINEL PL4XXXXXXX
127 V, A QUEIMENTO DO CF
PN-XXXXXX
PN-XXXXXX
VAI PARA O PN-XXXXXX
(TIPICO)
VAI PARA O PN-XXXXXX
(TIPICO)
TF-XXXXXX A
XXXXXXXXX kVA
XXXXX (± 2X2,5%)-480 V
Z=X,X% (AF)
Dyn1
TF-XXXXXX B
XXXXXXXXX kVA
XXXXX (± 2X2,5%)-480 V
Z=X,X% (AF)
Dyn1
460 V - 3Ø - 60 Hz - XXXX A - XX kA sim
BARRA "A"
BARRA "B"
DB-TF-XXXXXX A
DB-TF-XXXXXX B
PN-RS-XXXXXXA
PN-RS-XXXXXXB
DESENHO UNIFILAR TIPICO - CDC DE 480 V
SRGE
CLIENTE
CLIENTE1A
CLIENTE1B
PROGRAMA1A
PROGRAMA1B
PROGRAMA
AREA1A
AREA
AREA1B
DE-0000.00.0000-700-PEI-071
DD/MM/AAAA
NP-1
SEGUE PARA OUTRAS COLUNAS DA BARRA B
SEGUE PARA OUTRAS COLUNAS DE CONTROLE CCM/QM
TOMADAS ILUMINAÇÃO
ALIMENTAÇÃO DE PAINEL TIPO CCM
(TIPICO)
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
SIMBOLOGIA
NOTAS GERAIS